PIANTA CHIUSINI



PIANTA SOLETTA DI COPERTURA



PARTICOLARE POSA QUADRI ELETTRICI



PARTICOLARI REGOLATORI AUTOMATICI DI LIVELLO

Piastra per il fissaggio a parete del cavo collegato al galleggiante, realizzata in acciaio inox AISI 316, perni autofilettanti e rondelle in acciaio inox AISI 316



Regolatori automatici di livello, corpo galleggiante antiurto



SEZIONE A - A



SEZIONE A - A



PIANTA



PIANTA



PARTICOLARE TUBO PASSANTE TIPO "PERMUR"



PASSATUBO TIPO "WTF"

NOTE:
- Tutte le quote saranno verificate in cantiere a cura dell'impresa appaltatrice
- Distanziatori in fibrocemento, con filo, da applicare alle armature in accaio
- Per le strutture verticali, a contatto con fluidi, impiegare distanziatori tubolari in fibrocemento da utilizzarsi come distanziatori interni tra i casseri. Tali distanziatori, a getto maturato, dovranno essere sfilati completamente con appositi tappi in fibrocemento
- Tutti gli spigoli in vista devono essere smussati con cianfrino 1.5 x 1.5 cm
- Tutte le riprese di getto orizzontali e verticali devono essere guarnite con giunto idroespansivo

MATERIALI:

Calcestruzzo magrone di fondazione:
- classe di resistenza: Rck = 15 n/mmq

Calcestruzzo strutture (preconfezionato):
- classe di resistenza: Rck = 45 n/mmq
- classi di esposizione: XS3 - XA2
- classe di consistenza: S5
- diametro max inerte: 20 mm
- inerti naturali: conformi al prEN 12620:2000
- copriferro min.: 35 mm
- Resistenza alla penetrazione dell'acqua secondo ISO 7031:1994: < 5 cm (max), < 2 cm (media)

Accaio per armature
- tipo: FeB44k controllato in stabilimento
- fy/fyk< 1.25
-1.15 < (ft/fy) medio < 1.35

Committente:

ACAM acque SpA

MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ED EROGAZIONE EDILIZIA PORTUALE

Progetto:

RIASSETTO COMPARTO FOGNARIO CARESANA NUOVA.
COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO
Rif. P. di l. 2014 - 2017 n. 329

Codice Progetto: F-12-01-15-NO

Collocazione: AF21

Livello di Progettazione: **Esecutivo**

Rev. n.	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Visto

Progettato da:

ACAM S.p.A.

AREA TECNICA
Divisione Progettazione e Direzione Lavori

Tipo:

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REFLUI FOGNARI.
PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI -

Sottotipo :
Opera :
Parte d'Opera :
Specialistica :

FILE: Dis. 12_16 imp sollev piante_sez_part_cotsr.dwg

Scala : Varie

Disegno n. : 12 / 16
Tavola: 1 / 1

Elaborato: di

Data: 04 / 02 / 2016

Redattore: Geom. Filippo BERTONI

Progettista Interno: Geom. Filippo BERTONI

Responsabile Progettazione: P.I. Fausto LANIERI

Responsabile Divisione Progettazione e Direzione Lavori: Dott. Ing. Giovanni MONTI

Ai termini delle leggi vigenti sui diritti d' autore l' A.C.A.M. si riserva la proprietà del presente disegno.Pertanto questo disegno viene consegnato all' espresso condizione che non venga – senza consenso scritto dell' A.C.A.M. – né riprodotto né ceduto a terzi né diversamente applicato se non per il dichiarato presente lavoro.

This drawing is only conditionally issued, and neither receipt or possession thereof confers or transfer any right in, or licence to use, the subject matter thereof may be disclosed to any person, firm or corporation for any purpose whatsoever, nor may it be reproduced in whole or part thereof except for manufacture under written licence from A.C.A.M. No right to reproduce this drawing is granted unless by written permission from A.C.A.M.