

## **AVVISO DI IRREGOLARITA'**

(Sospensione fornitura gas per cause tecniche)

Sig..... Comune.....

Via/Piazza..... n°..... scala/interno..... piano.....

La informiamo che nel corso dell'intervento effettuato in data odierna sono state riscontrate le seguenti irregolarità contrassegnate:

☐ **A) Dispersione gas dall'impianto interno**

Per ragioni di sicurezza

☐ Provvediamo all'immediata chiusura e sigillatura del contatore

In ottemperanza a quanto definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con Deliberazione del 12 DICEMBRE 2013 574/2013/R/GAS, Vi informiamo che la fornitura potrà essere riattivata su Vostra richiesta solo dopo che una ditta abilitata ai sensi del DM 37/08, da Voi incaricata, avrà eliminato l'anomalia riscontrata sul Vostro impianto e consegnato, debitamente compilato l'**Attestazione della tenuta dell'impianto di utenza gas (mod. A/12-LG12 CIG)**. Tale allegato dovrà essere trasmesso ad uno dei recapiti indicati sul modulo "Richiesta di riattivazione del servizio di fornitura a seguito sospensione per potenziale pericolo" che le consegniamo unitamente a questo avviso. Precisiamo che in mancanza dei documenti e delle informazioni specificate, non potremo dare corso alla Vostra richiesta.

---

☐ **B) Ubicazione non idonea del punto gas:** .....

Per ragioni di sicurezza

☐ Provvediamo all'immediata chiusura e sigillatura del contatore

**La informiamo che per lo spostamento del punto di riconsegna in luogo adeguato dovrà richiedere un preventivo alla Sua Società di Vendita.**

---

Con l'occasione Le ricordiamo che relativamente alle attività di adeguamento del suo impianto:

- l'inosservanza della Legge in materia di affidamento dei lavori ricade sotto la responsabilità del Committente;
- l'installatore al termine dei lavori, ha l'obbligo di rilasciare al Committente apposita dichiarazione di conformità.

Data.....

L'incaricato.....

Il Cliente.....  
(Firma leggibile)

Matricola dipendente.....

1 copia per ITALGAS

1 copia Cliente