

gara : manutenzione condotta sottomarina CIG 7154179745 - chiarimenti

quesiti:

1) i tubi esistenti da sostituire possono essere lasciati in loco adiacenti alla posa della nuova tratta o devono essere recuperati e smaltiti ? Oneri di smaltimento e recupero esclusi ?

2) art.5 del computo metrico- Le eventuali riparazioni menzionate non comprendono la eventuale sostituzione di nuove tratte di tubo danneggiato e o mancante ?

risposte:

punto 1) = non è ricompresa la rimozione delle condotte esistenti.

punto 2) = gli oneri prevedono la riattivazione della vecchia condotta, intesa come disostruzione del tubo e/o eventuali riparazioni puntuali. Non sono comprese opere di sostituzione di tratti estesi della condotta.