

## SCHEDA TECNICA n°4

### LISTA DELLE CONDIZIONI OPERATIVE CRITICHE E DEI RISCHI CONNESSI

CONDIZIONE OPERATIVA	RISCHIO SPECIFICO
<b>A)</b> operazioni di sorbonatura o lavaggio con acqua in pressione da posizioni sopraelevate in zone di manufatti non dotate di protezione anticaduta.	<u>Caduta dall'alto in vasca o a terra con possibilità di annegamento e/o traumi gravi o letali.</u>
<b>B)</b> operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione in vasche e pozzetti in ambiente anossico o venefico per esalazioni di gas (acido solfidrico e altri gas di fermentazione) e/o vapori tossici.	<u>Asfissia, perdita dei sensi, intossicazione acuta, morte.</u>
<b>C)</b> operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione in vasche e pozzetti di anguste dimensioni.	<u>Traumi, schiacciamenti, eventuali interferenze con dispositivi di protezione individuali (autorespiratori, maschere e altro), quindi asfissia, contatto con liquame e fanghi potenzialmente infetti</u>
<b>D)</b> operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione in presenza di apparecchiature elettriche e/o elettromeccaniche sotto tensione.	<u>Contatto elettrico/folgorazione</u>
<b>E)</b> svolgimento del servizio in ambienti con diffusione di ditteri (mosche, zanzare), altri piccoli artropodi, ratti ed altri animali legati ad ambienti saprobi, potenziali vettori di agenti patogeni	<u>Morsicatura / rischio infettivo da agenti patogeni</u>
<b>F)</b> svolgimento del servizio in impianti con viabilità interna difficoltosa e strade d'accesso difficilmente praticabili per sconnessione del fondo, pendenze elevate, vegetazione infestante, tortuosità del tracciato, in siti remoti privi di apparecchi telefonici nelle vicinanze.	<u>Difficoltà di guida del mezzo operativo con possibilità di ribaltamento del mezzo e altri incidenti, difficoltà di trasmissione della richiesta di soccorso</u>
<b>G)</b> svolgimento del servizio con necessità di occupazione parziale della carreggiata da parte del mezzo d'opera	<u>Incidenti stradali di vario genere</u>
<b>H)</b> svolgimento del servizio in aree impiantistiche con presenza di cantieri	<u>Interferenze con opere provvisorie del cantiere per modificazioni della viabilità interna e temporaneo allocazioni di apparecchiature anche sotto tensione</u>
<b>I)</b> svolgimento del servizio all'interno di vasche sotto battente idraulico con utilizzo di palloni otturatori	<u>In caso di guasto dell'otturatore, repentino allagamento del manufatto con pericolo di annegamento o contusione dell'operatore</u>